

本日の排ガス測定値

平成30年 3月 18日

	1号炉	2号炉	
運転状況	運転中	運転中	
項目	測定値	測定値	排ガス規制値
ばいじん	0.0 mg/m ³ N	0.0 mg/m ³ N	10 mg/m ³ N
硫黄酸化物	19 ppm	11 ppm	50 ppm
窒素酸化物	63 ppm	57 ppm	100 ppm
塩化水素	18 ppm	24 ppm	50 ppm
一酸化炭素	2 ppm	3 ppm	30 ppm
ダイオキシン類※	0.016 ng-TEQ/m ³ N	0.016 ng-TEQ/m ³ N	0.05 ng-TEQ/m ³ N
CO ₂ 削減量	28.29 t・CO ₂ /日		

※ダイオキシン類測定日：平成 29年 5月 9日