

本日の排ガス測定値

令和 2年 9月 24日

	1号炉	2号炉	
運転状況	停止中	運転中	
項目	測定値	測定値	排ガス規制値
ばいじん	0.0 mg/m ³ N	0.0 mg/m ³ N	10 mg/m ³ N
硫黄酸化物	0 ppm	22 ppm	50 ppm
窒素酸化物	0 ppm	64 ppm	100 ppm
塩化水素	0 ppm	19 ppm	50 ppm
一酸化炭素	0 ppm	1 ppm	30 ppm
ダイオキシン類※	0.0005 ng-TEQ/m ³ N	0.0002 ng-TEQ/m ³ N	0.05 ng-TEQ/m ³ N
CO ₂ 削減量	15.02 t・CO ₂ /日		

※ダイオキシン類測定日（1号炉）：令和2年8月 6日
 “ （2号炉）：令和2年8月 7日