

本日の排ガス測定値

令和 元年 5月 19日

	1号炉	2号炉	
運転状況	停止中	停止中	
項目	測定値	測定値	排ガス規制値
ばいじん	0.0 mg/m ³ N	0.0 mg/m ³ N	10 mg/m ³ N
硫黄酸化物	17 ppm	0 ppm	50 ppm
窒素酸化物	55 ppm	0 ppm	100 ppm
塩化水素	29 ppm	0 ppm	50 ppm
一酸化炭素	2 ppm	0 ppm	30 ppm
ダイオキシン類※	0.0025 ng-TEQ/m ³ N	0.0042 ng-TEQ/m ³ N	0.05 ng-TEQ/m ³ N
CO ₂ 削減量	3.76 t・CO ₂ /日		

※ダイオキシン類測定日(1号炉) :平成 30年11月14日
 " (2号炉) :平成 30年11月15日