

本日の排ガス測定値

令和 6年 11月11日

	1号炉	2号炉	
運転状況	停止中	稼働中	
項目	測定値	測定値	排ガス規制値
ばいじん	- mg/m ³ N	0.0 mg/m ³ N	10 mg/m ³ N
硫黄酸化物	- ppm	17 ppm	50 ppm
窒素酸化物	- ppm	59 ppm	100 ppm
塩化水素	- ppm	15 ppm	50 ppm
一酸化炭素	- ppm	6 ppm	30 ppm
ダイオキシン類※	0.000018 ng-TEQ/m ³ N	0.0012 ng-TEQ/m ³ N	0.05 ng-TEQ/m ³ N
CO ₂ 削減量	14.69	t・CO ₂ /日	

※ダイオキシン類測定日 (1号炉) : 令和6年5月7日
 " (2号炉) : 令和6年5月8日