

本日の排ガス測定値

平成 30年 10月 22 日

	1号炉	2号炉	
運転状況	運転中	停止中	
項目	測定値	測定値	排ガス規制値
ばいじん	0.0 mg/m ³ N	0.0 mg/m ³ N	10 mg/m ³ N
硫黄酸化物	15 ppm	0 ppm	50 ppm
窒素酸化物	63 ppm	0 ppm	100 ppm
塩化水素	25 ppm	0 ppm	50 ppm
一酸化炭素	3 ppm	0 ppm	30 ppm
ダイオキシン類※	0.0047 ng-TEQ/m ³ N	0.0069 ng-TEQ/m ³ N	0.05 ng-TEQ/m ³ N
CO ₂ 削減量	15.55 t・CO ₂ /日		

※ダイオキシン類測定日：平成 30年 8月 1日